

Bescheinigung
Nr. **IFA 1504106**
vom 27.05.2015

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Silikal GmbH
Ostring 23
63533 Mainhausen

Produktbezeichnung: **Kunstharz-Beschichtungen mit Farbchips**

Typ: System C mit ca. 500 g/m² Versiegelung

Prüfgrundlage: DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr.: 201521757/3210 vom 27.05.2015

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R 10/V.-. gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist
gültig bis: **26.05.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

qu


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle


Dr. Ing. Detlef Mewes
Fachzertifizierer

certificate
no. IFA 1504106
dated 2015-05-27

Translation In any case, the German original shall prevail.

DGUV Test Certificate

Name and address of the holder of the certificate (customer): Silikal GmbH
Ostring 23
63533 Mainhausen

Product designation: **Resin coatings with colour flakes**

Type: System C with approx. 500 g/m² topcoat

Testing based on: DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Test report: Test Certificate No. 201521757/3210 dated 2015-05-27

Further details: Intended purpose:
Floor covering for use in working areas presenting a risk of slipping, for which floor coverings of slip resistance assessment Group R10/V.- are specified.


Remarks:
The DGUV test mark may be used only in conjunction with indication of the slip resistance assessment group and the displacement space.


The type tested complies with the test basis specified above. The holder of the certificate is entitled to affix the DGUV Test mark shown overleaf to the products complying with the type tested, including the specification given under the heading further details.

The present certificate including the right to affix the DGUV Test mark is valid until: **2020-05-26**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

M/pe


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of testing and certification body


Dr. Ing. Detlef Mewes
Certification officer



IFA 1504106



R10 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V - Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe